

Odbiorniki

Jednostka budynku: klatka schodowa

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 1

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
1.1 Nastawa 5,00	20	1275	1275	71,9	69,3	54,1	22KV/500	1120
1.2 Nastawa 1,50	24	477	477	35,3	69,7	58,1	21KV/900	400
1.3 Nastawa 5,50	20	1531	1531	90,4	69,5	54,9	22KV/500	1320
1.4 Nastawa 5,50	20	1398	1398	89,2	69,0	55,6	22KV/500	1200
1.5 Nastawa 6,50	20	1409	1409	92,1	69,1	55,9	22KV/500	1200
1.5 Nastawa 6,00	20	1409	1409	77,9	67,6	52,0	22KV/500	1320

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 2

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
2.1 Nastawa 4,50	20	980	980	53,7	69,2	53,5	22KV/500	1120
2.2 Nastawa 7,00	20	1528	1528	96,6	68,9	55,3	22KV/500	1320

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 3

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
3.2 Nastawa 1,00	24	401	401	24,6	63,9	49,9	21KV/900	400
3.3 Nastawa 5,00	20	1189	1189	60,9	68,2	51,4	22KV/500	1120
3.3 Nastawa 5,00	20	1189	1189	56,4	68,9	50,8	22KV/500	1120
3.4 Nastawa 5,00	20	1067	1067	64,5	69,3	55,1	22KV/500	920
3.5 Nastawa 5,50	20	1447	1447	83,1	69,6	54,6	33KV/500	1120

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 4

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
4.2 Nastawa 1,00	24	269	269	13,1	66,6	48,9	21KV/500	400
4.3 Nastawa N	20	1676	1676	116,2	68,4	56,0	33KV/500	1000
4.4 Nastawa 5,00	20	1294	1294	76,4	69,4	54,8	22KV/500	1120
4.5 Nastawa 2,00	20	766	766	38,9	68,5	51,5	22KV/500	920

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 5

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
5.2 Nastawa 2,50	20	760	760	38,0	68,4	51,2	22KV/500	920
5.3 Nastawa 7,00	20	1808	1808	98,0	69,2	53,4	33KV/500	1120
5.4 Nastawa 4,00	20	859	859	47,1	67,9	52,2	21KV/500	1000
5.5 Nastawa 1,00	24	269	269	15,9	67,1	52,6	21KV/500	400

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 6

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
6.2 Nastawa 6,00	20	1369	1369	99,6	69,6	57,8	22KV/500	1120
6.3 Nastawa 3,50	20	1051	1051	46,9	69,3	50,1	22KV/500	1000
6.4 Nastawa 6,50	20	1610	1610	87,8	69,1	53,3	33KV/500	1000
6.5 Nastawa 6,50	20	1180	1180	85,0	68,6	56,6	22KV/500	1000
6.6 Nastawa 1,00	24	251	251	15,1	63,0	48,7	21KV/500	400

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 7

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
7.2 Nastawa 1,00	24	407	407	21,8	63,9	47,9	22KV/500	520
7.3	20	1059	1059	71,4	68,3	55,5	22KV/500	920

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
Nastawa 5,50								
7.4	20	1134	1134	65,8	68,9	54,1	22KV/500	1000
Nastawa 5,00								
7.4	20	1134	1134	60,7	69,7	53,6	22KV/500	1000
Nastawa 4,50								
7.5	20	1006	1006	40,1	69,5	47,9	22KV/500	1000
Nastawa 2,00								

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 8

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
8.2	20	841	841	46,9	67,2	51,7	21KV/500	1000
Nastawa 4,00								
8.3	20	1760	1760	96,2	68,4	52,6	33KV/500	1120
Nastawa 7,00								
8.4	20	712	712	23,5	69,1	43,1	21KV/500	1000
Nastawa 1,00								
8.5	24	354	354	17,1	67,9	50,1	22KV/500	400
Nastawa 1,00								

Jednostka budynku: Mieszkanie Nr 9

Symbol pomiesz.	θ_i [°C]	Φ_{dane} [W]	Φ_{dobr} [W]	G [kg/h]	θ_z [°C]	θ_p [°C]	Typ grzejnika	L [mm]
9.1	20	407	407	16,1	67,3	45,5	21KV/900	400
Nastawa 1,00								
9.2	24	447	447	29,9	68,6	55,7	21KV/900	400
Nastawa 1,50								
9.3	20	1000	1000	52,0	68,7	52,1	22KV/500	920
Nastawa 4,50								
9.4	20	1400	1400	58,9	68,0	47,5	33KV/500	1000
Nastawa 5,00								