

Czarnków, dn. 11.04.2012r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W odpowiedzi na niżej wymienione zapytanie dotyczące przetargu na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Czarnków – II etap, wyjaśniamy:

1. W opisie technicznym podane są współczynniki efektywności EER i COP oraz poziomy ciśnienia akustycznego.

Czy urządzenia o równoważnych lub lepszych parametrach muszą posiadać EER i COP przynajmniej tej samej wartości? Czy wystarczy, że będą mieścić się w tej samej klasie (klasie A) urządzeń?

Jeżeli wykonawca przewiduje zastosowanie urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach, to urządzenia te muszą również posiadać równoważne lub lepsze EER i COP. Nie wystarczy zatem, że będą się mieścić w tej samej klasie urządzeń.

2. Czy przyjmują Państwo tolerancję poziomu ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych względem projektowanych?

Podane w projekcie teoretyczne wartości (EER, COP i poziomu ciśnienia akustycznego) zdecydowanie zawężają możliwość zastosowania rozwiązań komercyjnych.

Dokumentacja techniczna wykonania klimatyzacji w istniejącym budynku została opracowana z uwzględnieniem warunków panujących w obiekcie i możliwości zastosowania określonych rozwiązań. Z uwagi, że inwestycja jest etapowana i I etap został wykonany zgodnie z projektem technicznym nie przewidujemy tolerancji poziomu ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych względem projektowanych.

KM/KM