

Czarnków, dnia 10.09.2013r.

Nr TI.271.11.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy
Myśliwskiej w Czarnkowie Czarnkowie numer ogłoszenia: 354058 - 2013

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na budowę ulicy Myśliwskiej w Czarnkowie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Treść zapytania nr 1:

1. „Dot. projektu drogi wewnętrznej do weterynarii – prosimy o załączenie planu sytuacyjnego wraz z legendą do zakresu poszczególnych asortymentów robót”.

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 1

Ad.1 Załączam plan sytuacyjny drogi wewnętrznej do weterynarii wraz z legendą.

Treść zapytania nr 2:

2. „Dot. projektu drogi wewnętrznej do weterynarii – prosimy o załączenie przekroju normalnego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 2

Ad.2 Załączam przekroje normalne i wyjaśniam, że należy krawężniki wynieść na wysokość 12 cm ponad warstwę ścieralną nawierzchni. Dokonać przeprofilowania zniszczonej nawierzchni masą bitumiczną. Należy przyjąć w pkt 16 przedmiaru robót wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 35 Mg zamiast 3,5 Mg.

Treść zapytania nr 3:

3. „ Dot. projektu drogi wewnętrznej do weterynarii – prosimy o załączenie planu rozbiórki”.

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 3

Ad.3 Plan rozbiórki wykazano na planie sytuacyjnym patrz Ad.1.

Treść zapytania nr 4:

4. „ Czy rozbiórka istniejącego zjazdu w km 0+011,40 wchodzi w zakres zadania – jeżeli tak, prosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze”.

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 4

Ad.4.W kosztorysie ofertowym proszę ująć rozbiórkę betonu grub.15cm–zakres 38 m2.

Treść zapytania nr 5:

5. „ Czy rozbiórka istniejącej bariery na przepuszczenie wchodzi w zakres zadania – jeżeli tak, prosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze”.

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 5

Ad. 5 W kosztorysie ofertowym proszę ująć wycięcie bariery z rur stalowych o śr. 6 cm ustawionej na 3 słupkach z rur stalowych zabetonowanych w ścianie wlotu przepustu.

Treść zapytania nr 6:

6. „ Dot. przedmiaru ul. Myśliwskiej poz. 24 – prosimy o uwzględnienie zakończenia zjazdów krawężnikiem wtopionym na całej szerokości zjazdu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 6

Ad. 6 Zjazdy w granicach działek zakończyć opornikiem 12x25. W kosztorysie ofertowym proszę o ujęcie ustawienia 25 m opornika betonowego 12x25.

Dodatkowo w poz.14, 15, 17 i 18 przedmiaru robót, zwiększa się powierzchnię remontowanej drogi z 755 m² **na 770 m².** Proszę o uwzględnienie powyższego w kosztorysach ofertowych.

W poz. 19 przedmiaru robót proszę dodatkowo do cięcia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych doliczyć frezowanie naw. asfaltowej pow. 60 m².

z poważaniem


BURMISTRZ
Franciszek Strugała