

Czarnków, dnia 2012-07-05

Nr TI.271.12.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont boiska wielofunkcyjnego wykorzystywanego do prowadzenia zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Czarnkowie numer ogłoszenia: 226238- 2012

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na remont boiska wielofunkcyjnego wykorzystywanego do prowadzenia zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Czarnkowie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Treść zapytania nr 1:

1. W związku z rozbieżnością między SIWZ, a przedmiotami dotyczącymi nawierzchni poliuretanowej, proszę o wskazanie prawidłowej. Czy ma to być to nawierzchnia typu EPDM (7+7), czy typu NATRYSK?

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie nr 1

Ad.1 ma to być nawierzchnia typu EPDM (7+7+warstwa stabilizująca ET 35 mm) zgodnie z opisem zawartym w rozdziale III SIWZ. Opis pozycji w przedmiarze należy zmienić odpowiednio.

z poważaniem

z up. BURMISTRZA


Grzegorz Kaźmierczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA