

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych
- PPIS w Czarnkowie
- fax
- e-mail
- Stanowisko Pracy do Spraw
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
- e-mail

/67/ 255 22 40
/67/ 255 27 60
/67/ 255 82 36
psse.czarnkow@pis.gov.pl
/67/ 255 22 40 / wewn. 26

nadzor.zapobiegawczy@psse-czarnkow.pl

Nr 0621

- wywieszono dn. 24.06.2014
- zdjęto dn. 24.06.2014
Ul. Zamkowa 8
64 – 700 Czarnków
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/-kopia-

ON.NS-72/2/1-22/14

Czarnków, dnia: 23 czerwca 2014 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

po zapoznaniu się z:

1. Wnioskiem Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 6 czerwca 2014 r., znak: AOŚ.6220.1.2012 w sprawie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wieleńskiej w miejscowości Czarnków,
2. Wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 27 stycznia 2012 r.,
3. Raportem o oddziaływaniu na środowisko, (autorzy raportu: mgr Przemysław Wiczyński, mgr Artur Baj, mgr Natalia Dobak, Biezdrowo, maj 2014 r.) wraz z załącznikami,
4. Postanowieniem Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 4 czerwca 2014 r., znak: AOŚ.6220.1.2012, dotyczącym podjęcia postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
5. Wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

OPINIUJE POZYTYWNIE

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wieleńskiej w miejscowości Czarnków.

UZASADNIENIE:

Burmistrz Miasta Czarnków, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z wnioskiem z dnia 6 czerwca 2014 r., znak: AOŚ.6220.1.2012 w sprawie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wieleńskiej w miejscowości Czarnków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie po przeanalizowaniu wystąpienia

oraz przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wieleńskiej w miejscowości Czarnków.

Planowana inwestycja, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie ocenił przedłożony raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem spełnienia warunków formalnych określonych w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz czy analizowane przedsięwzięcie we wszystkich aspektach ochrony środowiska, a w szczególności w aspekcie sanitarno – higienicznym, nie przekracza norm dopuszczonych obowiązującymi przepisami.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się budowę stacji paliw wyposażoną w dwa zbiorniki: stalowy, dwupłaszczowy zbiornik paliw o pojemności 60 m³ czterokomorowy oraz stalowy zbiornik LPG o pojemności 9 150 litrów. W ramach projektowanej inwestycji wykonane zostaną następujące obiekty towarzyszące: budynek stacji paliw o powierzchni 220 m², budynek pawilonu handlowego o powierzchni 600 m² 0,6K STANDARD, wiata nad polem dystrybucji, miejsca przechowywania odpadów – zasieki na kubły do odpadów, zjazdy publiczne (wjazd i wyjazd), tereny zieleni i pasy zieleni, drogi i place wewnętrzne, parkingi i chodniki, infrastruktura techniczna oraz elementy reklamowe i znaki informacyjne.

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wronieckiej i Kościuszki w południowej części miasta Czarnków. Otoczenie działki przeznaczonej pod inwestycję stanowią po stronie północnej droga i tereny usług, po stronie wschodniej droga i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, po stronie zachodniej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, natomiast od południa droga i tereny usług.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, stwierdzono, iż hałas związany z działalnością inwestycji nie będzie przekraczał obowiązujących norm zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Ze względu na charakter i lokalizację nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a także możliwości negatywnego oddziaływania na pomniki przyrody, obiekty zabytkowe, oraz na poszczególne cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, a także ich integralność. Opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko nie wykazał aby, planowane przedsięwzięcie mogło negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wieleńskiej w miejscowości Czarnków.

Integralną częścią niniejszej opinii dla Wnioskodawcy jest kserokopia mapy zasadniczej – Zagospodarowanie terenu działki ewid. nr 98/1, na której znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Należy również zaznaczyć, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie jest jedną z opinii, którą może posiłkować się organ – Burmistrz Miasta Czarnków przy wydaniu decyzji ostatecznej.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Czarnków, Pl. Wolności 6, 64 – 700 Czarnków.

Do wiadomości:

1. P. Konrad Jessa Stacje Paliw „JESPOL”,
2. P. Aleksandra Jessa,
3. P. Janina Jessa,
4. ON.NS a/a (AŻ)

URZĄD MIASTA CZARNKÓW
Tablica ogłoszeń

Nr 0621

- wywieszono dn.

- zdjęto dn.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
B. Wroniecka
(mgr Beata Kościelska)